



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27,

тел. (8182) 65-14-94, E-Mail – mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 28-80-15,

E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска

163013, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.41, тел. 23-00-24, E-mail: nadzorarh@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 420

г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41
(место составления акта)

11:00

(время,

28.12.2016

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области от 20 октября 2016 года № 420

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания общежития

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, д. 23

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» (сокращён-
ное наименование: «Архангельский музыкальный колледж», ИНН 2901008464 юридиче-
ский адрес: 163001 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211).

(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ин-
дивидуального (ых) предпринимателя (ей), с указанием ИНН - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 13 » 12 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02ч.30м

« 28 » 12 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 00ч.30м

Общая продолжительность проверки: « 02 » дня (ей) (03 часа 00мин.)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор «Архангельского музыкального колледжа» – Фофанова, Ольга Александровна

«09» часов «30» минут «13» декабря 2016 г.

Фофанова
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)


Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Охрименко Татьяна Александровна – старший инспектор отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского и Се-
верного округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по
Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской
области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз _____
4. Фототаблица не оформлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: _____
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Охрименко Татьяна Александровна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“28”

12

20 16

г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Кедрашова Ольга Александровна директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“18”

декабря

20 16

г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)