

"Архангельский музыкальный колледж"

163060, Архангельск, пр. Ломоносова, 211
тел. 8 (8182) 20-04-02; факс 8 (8182) 21-02-12
e-mail: musiccollege@yandex.ru, muzcol@mail.ru

www.arhmuuz.ru

18.04.2023 № 01-06/ 219

И. о. начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы г. Архангельска
Томилову С.Ф.

**Ответ на представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

Рассмотрев представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 30.03.2023 года № ИВ- 178- 5- 5-757 Архангельский музыкальный колледж сообщает, что основная часть нарушений устранена в период проверки и до рассмотрения протокола об административном правонарушении, а именно:

№	нарушение	предпринятые меры
1	Жилые комнаты общежитий не обеспечены планами эвакуации на случай пожара	в период проведения проверки устранено учреждением
2	Не проведены мероприятия по снижению количества ложных срабатываний в соответствии с ГОСТ либо модернизации системы автоматической пожарной сигнализации за период с 01.02.2022 по 01.02.2023	Ложные срабатывания связаны с проведением подрядной организацией работ по замене системы пожарно-охранной сигнализации в общежитии, контракт № 031/2 от 13.05.2022 года, работы сданы 28.12.2022 года
3	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей, ведущих на чердак в студенческой части общежития, двери в электрощитовой, двери ведущей на чердак в семейной части общежития	в период проведения проверки устранено учреждением
4	Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери, ведущей в помещение машинного отделения лифта в семейной части общежития	В период проведения выездной проверки Подрядной организацией ООО «АМ-Лифт» проводились работы по ремонту лифта в семейном корпусе и машинном отделении, в том числе монтаж противопожарной двери. Монтаж устройства для самозакрывания не входил в проектно-сметную

		документацию. На данный момент работы по контракту сданы и Архангельским музыкальным колледжем своими силами был установлен доводчик на данную дверь
5	Не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи и технических средств светового и звукового оповещения на 1 и 2 этажах	Учреждение не имеет возможности своими силами устранить данное нарушение, на сегодняшний день составлена сметная документация для проведения работ по устранению нарушения, направлено ходатайство в министерство культуры АО на выделение финансирования. Планируемый период финансирования – до конца 2023 года.
6	Питание СПС здания предусмотрено через автоматический выключатель, установленный в общем щите электропотребителей в помещении электросчетовой и далее по тексту	С целью устранения данного нарушения учреждением заключен договор на выполнение работ по приведению системы электроснабжения АПС и СОУЭ в соответствие с требованиями ПБ (регистрационный номер №025 от 28.02.2023), подрядная организация - ООО «Системы инженерного обеспечения». Срок производства работ 06.03.23 - 24.03.23. На данный момент работы выполнены.
7	На путях эвакуации в коридорах и фойе квартир № 17, 18, 20, 23, 28, 31, 32, размещаются предметы, препятствующие безопасной эксплуатации	Собственникам квартир выдано предписание об устранении данного нарушения, объявление о недопустимости нарушений размещено на доске объявлений. На данный момент большая часть собственников убрали предметы мебели и др. вещи. С остальными, администрацией колледжа проводятся индивидуальные беседы.
8	Не обеспечен доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, отсутствие ключей от некоторых квартир у дежурного вахтера	На момент выезда инспектора 14.02 и 17.02 не обеспечен доступ во все (разные) помещения в связи с взятием ключей обслуживающим персоналом для ремонта и профилактических работ. Все дубликаты ключей есть в наличии и находятся на посту охраны.
9	Не проведены работы по очистке воздуховодов систем вентиляции от горячих отложений, акт выполнения	Учреждением заключен договор на проведение работ по проверке и прочистке воздуховодов 22.02.2023

	работ не предоставлен	года. На данный момент работы по прочистке воздуховодов выполнены.
10	Не проведена проверка СИЗОД человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением в журнале эксплуатации	Составлен Акт проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности от 27.02.2023г., сведения занесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
11	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками	в период проведения проверки устранено учреждением
12	Не обеспечено свободное открыванием изнутри без ключа двери эвакуационного выхода 1-го этажа, выходящего с торца здания, на двери имеется щеколда	в период проведения проверки устранено учреждением
13	В машинном отделении лифта (семейная часть общежития) на дымовой пожарный извещатель системы пожарной сигнализации установлена защитная крышка	в период проведения проверки устранено учреждением
14	Допускается эксплуатация электрического кабеля с видимыми нарушениями изоляции, расположенного на лестничной клетке 5-го этажа (студенческая часть общежития)	в период проведения проверки устранено учреждением
15	Допускается использование распределительной коробки без защитного элемента (крышки), предусмотренной конструкцией	в период проведения проверки устранено учреждением
16	В тамбуре эвакуационного выхода допускается складирование посторонних предметов, препятствующей безопасной эвакуации людей	в период проведения проверки устранено учреждением
	В фойе квартиры 18 ограничен доступ к пожарному крану №. 18 (расположены велосипеды, самокат)	Жильцам выдано предписание об устранении, устранено.

С заведующей общежитием, Залесовой Людмилой Михайловной был проведен внеплановый противопожарный инструктаж (приложение – копия страницы журнала), дополнительно к плану мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в здании общежития Архангельского музыкального колледжа на 2023 год разработан план организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в здании общежития Архангельского музыкального колледжа(приложение). Проведены собрания со студентами и

жильцами общежития с целью информирования проживающих мерам противопожарной защиты здания общежития и последствиями в случае нарушения данных мер. Ведется работа с Подрядной организацией по составлению сметной документации по установке дополнительного оборудования на двери эвакуационного выхода и подключению его к системе СКУД.

Преподавателями музыкального колледжа совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска проводятся открытые уроки по пожарной безопасности.

Также, совместно с организацией по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ ООО «Дубль В-север» запланировано проведение повторных инструктажей пользованием приборами системы противопожарной защиты в здании общежития и мерам пожарной безопасности в здании общежития работникам охранной организации ООО «ЧОО Резерв-Норд».

Дополнительно сообщаем, что на ходатайство в министерство культуры АО о выделении средств на устранение замечания: «Не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправностей линий связи и технических средств светового и звукового оповещения на 1 и 2 этажах» получен положительный ответ, сметная документация направлена на проверку в РЦЦС.

Директор



О. А. Фофанова

Исп. Павлова Елена Александровна
Тел. 8(960)008-05-93