

Дмитрий Павлович Семенов
Заместитель ИМ

МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
г. Архангельска управления надзорной
деятельности и профилактической работы**


ул. Папанина, д. 28, корп. 1, г. Архангельск, 163062
Телефон / Факс (8182) 69-39-49
e-mail: nadzorati@29.mchs.gov.ru

30.03.2023 № УВ-178-5-5757
На № _____ от _____

О направлении представления

Директору Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж»
Фофановой О.А.

163000, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 211



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«30» марта 2023 г.

г. Архангельск

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Томилов С.Ф., рассмотрев 22 марта 2023 года по адресу: г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, материалы административных дел №46 от 15 марта 2023 года на юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» (далее - ГБПОУ АО ««Архангельский музыкальный колледж»») и № 47 от 15 марта 2023 года на должностное лицо - на заведующую общежитием ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» Залесову Людмилу Михайловну по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, установил, что:

На основании решения начальника ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора г. Архангельска по пожарному надзору Семенова Дмитрия Алексеевича о проведении плановой выездной проверки от 23 января 2023 года № 14, в период с 13 февраля по 22 февраля 2023 года, проведена плановая выездная проверка за

соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты - здание общежития ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» (ИНН 2901008464, юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211), объекту защиты присвоена категория высокого риска, расположенного по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Дзержинского д. 23.

По результатам контрольно - надзорного мероприятия установлено, что 22 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж», являясь организацией (юридическим лицом), лицом, уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом и обязанным обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности в здании и помещениях, в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», допустило нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

- Жилые комнаты общежитий не обеспечены планами эвакуации на случай пожара. Основание: п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ) (по факту во всех комнатах общежитий отсутствуют планы эвакуации).

- Не проведены мероприятия по снижению количества ложных срабатываний в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 либо модернизация системы автоматической пожарной сигнализации. Превышено допустимое количество ложных срабатываний за период с 01 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 года на объекте общей площадью 5766 м² (произошло более 12 ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации. По факту: более 30 срабатываний). Основание: ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Ф3 № 123; п. 6.5.10, п. 6.5.11, п. 6.5.12, п.6.5.13 ГОСТ Р 59638-2021;

- Отсутствуют устройства для samozакрывания противопожарных дверей ведущих на чердак в студенческой части общежития, двери в электрощитовой, двери ведущей на чердак в семейной части общежития. Основание: п. 14 ППР в РФ. (устранено в ходе проверки);

- Отсутствует устройство для samozакрывания противопожарной двери ведущей в помещение машинного отделения лифта в семейной части общежития. Основание: п. 14 ППР в РФ;

- Не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи и технических средств светового и звукового оповещения на 1-м и 2-м этажах здания. Основание: п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 5.17 СП 484.1311500, ч. 4 ст. 4, с. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Ф3 № 123, акт № 1-01-23 первичного обследования систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, техническое заключение № 19-22 от 22.12.2022 выданное ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ АО;

- Питание СПС здания предусмотрено через автоматический выключатель, установленный в общем щите электропотребителей в помещении электрощитовой, питание стойки СОУЭ осуществляется через подключение штепсельной вилки к бытовой розетке

Конев Дмитрий Сергеевич
о.к.к. Заместитель ИМ

ке (по факту питание систем СПС и СОУЭ необходимо выполнить от отдельной панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (панель ПЭСПЗ). Основание: п. 3.4, 5.2, 5.10 СП 6.13130.2021, кт № 1-01-23 первичного обследования систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, техническое заключение № 19-22 от 22.12.2022 выданное ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ АО;

- На путях эвакуации в коридорах и фойе квартир № 17, 18, 20, 23, 28, 31, 32 (семейная часть общежития) размещаются предметы (шкафы, тумбы, велосипеды и др. предметы) препятствующие безопасной эвакуации. Основание: п. 27 (б) ППР в РФ;

- Не обеспечен доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения локализации и тушения пожара (по факту доступ в квартиры 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 не обеспечен, квартиры закрыты на ключ жильцами, у дежурного вахтера ключи отсутствуют). Основание: п. 26 ППР в РФ;

- Не проведены работы по очистке воздуховодов систем вентиляции от горючих отложений, акт выполнения работ не предоставлен. Основание: п. 43 ППР в РФ;

По результатам контрольно - надзорного мероприятия установлено, что 22 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут Залесова Людмила Михайловна, являясь должностным лицом — заведующей общежитием, а также ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности (на основании приказа «О пожарной безопасности в Архангельском музыкальном колледже» № 453 от 07 декабря 2022 года, лицом, уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом и обязанным, обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности в здании и помещениях, в соответствии со ст. 37, 38, 39 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

- Не проведена проверка СИЗОД человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 30 ППР в РФ.

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в чердачном помещении семейной части общежития. Основание: пп. «в» п. 35 ППР в РФ. (устранено в ходе проверки).

- Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода 1-го этажа, выходящего с торца здания (со стороны д. № 25 по пр. Дзержинского в г. Архангельске), по факту на двери имеется щеколда, но дверь была закрыта на ключ. Основание: п. 26 ППР в РФ. (устранено в ходе проверки);

- В машинном отделении лифта (семейная часть общежития) на дымовой пожарной извещатель системы пожарной сигнализации (далее - СПС) установлена защитная крышка. Основание: п. 54 ППР в РФ, ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – ФЗ № 123. (устранено в ходе проверки);

- Допускается эксплуатация электрического кабеля с видимыми нарушениями

изоляции, расположенного на лестничной клетке 5-го этажа (студенческая часть общежития). Основание: пп «а» п. 35 ППР в РФ. (устранено в ходе проверки);

- Допускается использование распределительной коробки без защитного элемента (крышки), предусмотренного конструкцией, (в коридоре квартиры № 12 рядом с комнатой 96, студенческая часть общежития, в коридоре кв. 26 рядом с комнатами 223, 224, в фойе квартиры 30). Основание: п. 35 (б) ППР в РФ (устранено в ходе проверки);

- В тамбуре эвакуационного выхода (выход с торца здания со стороны д. 25 по пр. Дзержинского) допускается складирование посторонних предметов, препятствующих безопасной эвакуации людей (по факту в тамбуре складировались стройматериалы, лестница стремянка, материалы и инструменты дворника). Основание: п. 27 (б) ППР в РФ; (устранено в ходе проверки);

- В фойе квартиры 18 (семейная часть общежития) ограничен доступ к пожарному крану (расположены велосипеды, самокат). Основание: п. 16 (е) ППР в РФ;

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, а именно:

- со стороны юридического лица — ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж», руководства не осуществляется должный контроль за исполнением должностным лицом, назначенным в соответствии с приказами «О пожарной безопасности в Архангельском музыкальном колледже» №80 от 01 марта 2022 года, № 453 от 07 декабря 2022 года, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности должностных обязанностей;

- совершению должностным лицом административных правонарушений способствовал недостаточный объем организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;

- допущенные нарушения стали возможным в связи с тем, что в ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» не в полной мере осуществляется обеспечение мер пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

решил:

Внести директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» Фофановой Ольге Александровне представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


Вам необходимо:

1. Провести с заведующей общежитием Залесовой Л.М. внеплановый противопожарный инструктаж;
2. Разработать комплекс мероприятий с целью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

3. Усилить контроль над соблюдением требований правил и норм пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» при осуществлении деятельности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

С.Ф. Томилов

(расшифровка подписи)

Представление получил

Представление направлено Заместителю начальника 30.03.23